

Dobre, dnia 29.12.2020r

GKI. 7021.5.92.2020

WARUNKI TECHNICZNE budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.12.2020 roku, Wójt Gminy Dobre podaje poniżej warunki techniczne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości **Poręby Nowe** gmina Dobre .

Sieć kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce włączenia, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić z investorem.
2. Sieć kanalizacyjną, należy wykonać z rur PVCØ200 oraz PEØ110/160/225.
3. Na trasie sieci, zainstalować studnie rozgałęźne Ø1000-1200mm oraz pozostałe studnie Ø425mm

Przyłącza kanalizacji sanitarnej:

1. Projektowane przyłącza wykonać z rur PVCØ160, PEØ160 oraz studni Ø425mm.
2. W przypadku niemożności odprowadzenia ścieków z posesji w sposób grawitacyjny, przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej wyposażać w przydomową przepompownię ścieków.
Przyłącze wykonać z rur PE, oraz z zastosowaniem kształtek i złączek PE z gwintem zewnętrznym „GZ”

Dodatkowe wymagania:

1. Pozostałe warunki projektowania przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.
2. Projektowany przebieg sieci, należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim
3. Należy uzyskać zgody właścicieli gruntów, przez który przechodzi projektowana sieć.
4. Projekt budowlany, wymaga uzgodnienia w Urzędzie Gminy Dobre.



Piotr Chmielewski
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk , ul. Ogrodowa 20, 21-500 Białostok .
2. A/a

Przygotował : Piotr Chmielewski – U.G. Dobre, tel. 25 757 11 90 wew. 36