

Dobre, dnia 19.03.2008 roku

GKI 3410-2-1/08

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Brzozowica, Głęboczyca, Rynia, Kobylanka gmina Dobre”

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r, Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśniam:

Pytanie nr 1

Jaki kosztorys należy załączyć do oferty uproszczony czy szczegółowy?

Pytanie nr 2

Czy montaż słupków oznacznikowych należy ująć w pozycji elementy drobnowymiarowe betonowe?

Pytanie nr 3

Czy kształtki żeliwne oraz łuki i nasuwki wodociągowe PCW należy ująć w pozycji sieci wodociągowe PCW ciśnieniowe ?

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych?

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie średnicy studni wodomierzowych?

Pytanie nr 6

W których miejscach przedmiaru robót znajdują się zabezpieczenia rurociągów i kabli rurami osłonowymi?

### **Zamawiający udziela odpowiedzi na poszczególne pytania:**

Pytanie nr 1/ Kosztorys ofertowy do przetargu budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Brzozowica, Głęboczyca, Rynia, Kobylanka gmina Dobre może być sporządzony metodą uproszczoną lub może być sporządzony metodą szczegółową.

Pytanie nr 2/ Montaż słupków oznacznikowych należy traktować jak słupek betonowy – typowy.

Pytanie nr 3/ Tak, kształtki żeliwne oraz łuki i nasuwki wodociągowe PCW należy ująć w pozycji sieci wodociągowe PCW ciśnieniowe.

Pytanie nr 4/ Zamawiający nie będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych.

Pytanie nr 5/ Średnica studni wodomierzowych D-1000mm

Pytanie nr 5/ Zamawiający nie przewiduje zabezpieczeń przy kablach, przy rurociągach – rury osłonowe – przy przejściach przez przeszkody D114 x 6,4mm – element przyłącza wodociągowego.

WÓJT

/-/ Krzysztof Radzio