

WOJ. MAZOWIECKIE
GMIŃNY
DOBRE
GKI.7033.44.11
05-307 Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki 3
woj. mazowieckie

2011-11-16

STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-001 Mińsk Mazowiecki

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Projektor”
inż. Włodzimierz Kamiński
08-110 Siedlce ul. Okrężna 55

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Dobre gmina Dobre.

1. Zaprojektować kanalizację sanitarną grawitacyjną z jednorodnych rur PVC typu ciężkiego SN-8 Ø200mm, sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur PE PN-6
2. Na sieci kanalizacyjnej zastosować studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych - Ø425mm oraz studnie z kręgów żelbetowych Ø1200mm z felcem i uszczelką gumową, przejściami szczelnymi z betonu klasy C35/45.
3. Studnie zamknąć włączami żeliwnymi typu ciężkiego D400 z wkładką i dwoma ryglami.
4. Przykanaliki zaprojektować z rur jednorodnych PVC Ø160 SN-8
5. Studzienki na przykanalikach wykonać z tworzyw sztucznych Ø315 z włączami typu lekkiego 10T, na wjazdach typu ciężkiego 40T
6. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej należy dokonać inspekcji telewizyjnej (kamerowanie głównych ciągów bez przykanalików)
7. Obudowę przepompowni zaprojektować z kręgów żelbetowych Ø1200mm i Ø1500mm z felcem i uszczelką gumową z betonu klasy C35/45
8. Przy każdej przepompowni zaprojektować komorę zasuw z przejściami szczelnymi z kręgów żelbetowych Ø1200mm
9. Pompy należy zaprojektować z wirnikiem Super Vortex
10. Rurociągi w przepompowni wykonać ze stali nierdzewnej
11. Sterowanie przepompowni za pomocą sąd hydrostatycznych
12. Zastosowane materiały do wykonania kanalizacji muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Warunki są ważne przez okres trzech lat od daty ich wydania.

Z poważaniem

Za zgodność z oryginałem
BPIR I "PROJEKTOR"
inż. Włodzimierz Kamiński
08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55

Z up. Miłta
Sławomir Miąskiewicz
Sekretarz Gminy

STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim
WIDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

UCHWAŁA RADY GMINY DOBRE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRE DLA CZĘŚCI WSI

DOBRE

Za zgodność oryginałem
Inż. Włodzisław Karpiński
08-110 Świdnica, ul. Świdnicka 55

GKI.6220.5.2011

Dobre, dn. 26.08.2011r

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) §3 ust. 1, pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, o przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Dobre, gm. Dobre” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

orzeka się

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Dobre, gm. Dobre” i stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Określa się warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone w art. 63 ust 1 ustawy.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.
4. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 20.06.2011 r wpłynął wniosek Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Dobre.” Projektowane przedsięwzięcie będzie polegało na przedłużeniu istniejącej sieci kanalizacji na ulicach Moniuszki i Sienkiewicza, ulica Szkolna, Kilińskiego, Dobrzyńskiego, Witosa, Słoneczna, Armii Krajowej, Targowa w miejscowości Dobre, gmina Dobre.

Inwestycja będzie przebiegała po działkach:

- przedłużenie ulicy Moniuszki i Sienkiewicza m. Dobre - 1064/4, 1062/3, 2462, 1066/6, 1064/10, 1062/4, 2465, 1042;
- ulica Szkolna m. Dobre – 602, 786, 1052/1, 1055/1, 1057/1, 1062/1, 1064/6, 1066/10, 1068/4, 1047/1, 1044/1, 1049/4, 1052/4, 2459;
- ulica Kilińskiego i Dobrzyńskiego m. Dobre – 1350/6, 1350/5, 1350/4, 1050/3, 1350/2, 1350/1, 937/10, 937/11, 937/14, 2414/7, 937/15, 937/12, 936/2, 946/27, 946/28, 946/25, 947/1, 947/6, 946/16, 946/13, 946/10, 946/7, 946/4, 946/1, 946/26, 1349, 1343, 887, 1088/14, 1088/9, 1088/10, 1088/11, 1087/6, 1087/7, 1104;
- ulica Witosa m. Dobre – 940/7;
- ulica Słoneczna m. Dobre – 2422,2432, 944/2;
- ulica Armii Krajowej m. Dobre – 939/2, 941/2, 953/2, 958/2, 959/2, 963/2, 908/4, 2011/2,

ul. Konstytucyjnej 10/1, 14-100 Mińsk Mazowiecki
2013/2, 2016/2, 2019/4, 2023/2, 2026/2, 2177/2, 2038/2, 2044/4, 2044/7, 2050/2, 2054/2,
05-300 Mińsk Mazowiecki
2065/1, 2067/1, 2011/3, 953/1;

- ulica Targowa m. Dobre – 2275, 2273, 2181/8, 2181/9, 2181/4, 2181/2.

Przedsięwzięcie opisane we wniosku zgodnie z §3 ust. 1, pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213, poz. 1397), zalicza inwestycję do rodzaju przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania, o możliwości składania uwag i wniosków. Zawiadomienie miało formę obwieszczenia, które umieszczono na tablicach ogłoszeń urzędu gminy Dobre, sołectw Dobre II, Dobre III oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W zawiadomieniu organ wskazał, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre przy ul. T. Kościuszki 1, w pokoju nr 8, w godzinach urzędowania. W obwieszczeniu oznaczono okres składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia.

W dniu 21.06.2011r. Wójt Gminy Dobre zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim z wnioskiem w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w postanowieniu z dnia 08.07.2011 roku znak WOOŚ-II.4240.959.2011.MB wyraził opinię, że „dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Dobre, gm. Dobre”, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim pismem z dnia 28.06.2011 roku, znak ZNS-7120-27/11 uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane.

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, biorąc pod uwagę Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, załączoną do wniosku, Wójt Gminy Dobre postanowieniem z dnia 21.07.2011 roku, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości. Organ, stwierdzając brak potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił łącznie uwarunkowania określone w art 63 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Z przedstawionych danych zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust 1 w/w ustawy, w tym: skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, usytuowanie przedsięwzięcia, brak wykorzystywania zasobów naturalnych, brak zagrożenia zwiększeniem wielkości emisji i brak występowania innych uciążliwości, brak w pobliżu obszarów chronionych, brak możliwego zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu, organ uznał, że planowana inwestycja nie będzie źródłem zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi oraz nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Projektowany wodociąg nie znajduje się na obszarze Natura 2000 i nie wpłynie niekorzystnie na środowisko.

Przed wydaniem decyzji organ umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz. 1635 z późn.zm.)



WÓJT
Krzysztof Radzio

Otrzymuje:

- 1. Gmina Dobrze (stanowisko ds inwestycji);
- 2. A/a

Do wiadomości:

- 1/ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Kazimierzowska 23, 08 – 110 Siedlce;
- 2/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wobec tego, że od niniejszej decyzji nie wniesiono w terminie 14 dni od daty doręczenia odwołania, stała się ona ostateczną w dniu 14.09.2011 r. w wykonaniu
Dobre, dnia 28.09.2011

WÓJT
Krzysztof Radzio

Podano do publicznej wiadomości przez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrze: gminadobre.bip.net.pl,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrze,
- na tablicy ogłoszeń sołectw Dobrze III, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia.

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Czapska - prac. UG Dobrze;
tel. 025 757 11 90 wew. 27

Załącznik nr 1 do decyzji nr GKI.6220.5.2011
z dnia 26.08.2011 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie będzie polegało na przedłużeniu istniejącej sieci kanalizacyjnej na ulicach Moniuszki i Sienkiewicza, ulica Szkolna, Kilińskiego, Dobrzynieckiego, Witosa, Słoneczna, Armii Krajowej, Targowa w miejscowości Dobre, gmina Dobre.

Inwestycja będzie przebiegała po działkach:

- przedłużenie ulicy Moniuszki i Sienkiewicza m. Dobre - 1064/4, 1062/3, 2462, 1066/6, 1064/10, 1062/4, 2465, 1042;
- ulica Szkolna m. Dobre - 602, 786, 1052/1, 1055/1, 1057/1, 1062/1, 1064/6, 1066/10, 1068/4, 1047/1, 1044/1, 1049/4, 1052/4, 2459;
- ulica Kilińskiego i Dobrzynieckiego m. Dobre - 1350/6, 1350/5, 1350/4, 1050/3, 1350/2, 1350/1, 937/10, 937/11, 937/14, 2414/7, 937/15, 937/12, 936/2, 946/27, 946/28, 946/25, 947/1, 947/6, 946/16, 946/13, 946/10, 946/7, 946/4, 946/1, 946/26, 1349, 1343, 887, 1088/14, 1088/9, 1088/10, 1088/11, 1087/6, 1087/7, 1104;
- ulica Witosa m. Dobre - 940/7;
- ulica Słoneczna m. Dobre - 2422, 2432, 944/2;
- ulica Armii Krajowej m. Dobre - 939/2, 941/2, 953/2, 958/2, 959/2, 963/2, 908/4, 2011/2, 2013/2, 2016/2, 2019/4, 2023/2, 2026/2, 2177/2, 2038/2, 2044/4, 2044/7, 2050/2, 2054/2, 2065/1, 2067/1, 2011/3, 953/1;
- ulica Targowa m. Dobre - 2275, 2273, 2181/8, 2181/9, 2181/4, 2181/2.

Projektowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, a zajęcie powierzchni w.w. działek nastąpi tylko w okresie realizacji i nie wymaga zajęcia terenu na stałe oraz wyłączanie z powierzchni biologiczno czynnej. Większość projektowanych urządzeń zabudowana będzie pod powierzchnią terenu, na zewnątrz widoczne będą włazy żeliwne DN600 studni rewizyjno-połączeniowych oraz przepompowni ścieków. Projektowane jest ogrodzenie poszczególnych przepompowni ścieków z siatki wysokości 1,5 m z furtką. Zbiorniki przepompowni ścieków będą wyposażone również w skrzynki sterownicze i rury wywiewne. Będą to elementy, które będą na stałe wyniesione ponad teren.

Działki pod planowaną sieć kanalizacyjną stanowią:


odcinki dróg lokalnych gminnych,

część gruntów będących własnością osób prywatnych

grunty będące własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Dobrem

Trasa projektowanych sieci nie będzie biegła przez tereny zieleni parkowej, a jedynie w pasach zieleni ciągów komunikacyjnych, gdzie występuje głównie roślinność trawiasta charakterystyczna dla pasów drogowych, niewielka część działek to tereny wykorzystywane rolniczo ubogie gatunkowe pod względem fauny i flory. Lokalizacja przedsięwzięcia nie zmieni w sposób bardzo znaczący istniejącego zagospodarowania terenu.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociagową, energetyczną, telefoniczną oraz linie napowietrzne. Przejścia pod ciekami wodnymi rowami będą wykonane bez naruszenia struktury strap i dna rowów w rurach osłonowych z zachowaniem głębokości pod rowami min. 1÷1,5m. Przejścia projektowanych sieci pod ciekami wodnymi rowami będą uzgodnione z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.


Krzysztof Radzio

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Sokołowie Podlaskim**

08-300 Sokołów P., ul. Repkowska 49
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(025) 781 28 58 fax. (025) 781 28 58
e-mail: o.sokolowpodl@warszawa.wzmiuw.gov.pl

S/IMI-Up-4105/85/11

Sokołów Podlaski, dn. 03.11.2011 r.

**Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
PROJEKTOR
Inż. Włodzimierz Kamiński
ul. Okrężna 55
08-110 Siedlce**

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Antonina, Rąbierz - Kolonia, Poręby Nowe, Dobre ul. Moniuszki, Sienkiewicza oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna, Targowa, Witosy, Armii Krajowej, Szkolna, Sienkiewicza, Moniuszki, Kilińskiego, Dobrzyńskiego w Dobrem i Zdrojówkach, gmina Dobre

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim po dokonaniu analizy przedłożonego do Inspektoratu WZMiUW w Mińsku Mazowieckim projektu przebiegu projektowanej trasy sieci wodociągowej w miejscowościach: Antonina, Rąbierz - Kolonia, Poręby Nowe, Dobre ul. Moniuszki, Sienkiewicza oraz kanalizacji sanitarnej w Dobrem ul. Słoneczna, Targowa, Witosy, Armii Krajowej, Szkolna, Sienkiewicza, Moniuszki, Kilińskiego, Dobrzyńskiego, Zdrojówki przy podaniu z dnia 21.10.2011r. (data wpływu 21.10.2011r.) - przedłożony projekt uzgadnia wnosząc następujące uwagi:

1. Na załączonych mapach w skali 1:1000 kolorem czerwonym oznaczono rowy melioracyjne. Kolorem niebieskim naniesiono z dokumentacji technicznej orientacyjne trasy zbieraczy: „a” o \varnothing 7,5 cm, „b” o \varnothing 7,5 cm, „a” o \varnothing 7,5 cm i trasy sączków drenarskich nr 1, 2, 3, 20, 22, 22a, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 38 działu drenarskiego nr 22 zadania inwestycyjnego „ Kolonia Rąbierz I” z roku 1974.

2. Projektowana lokalizacja sieci wodociągowej i sieci sanitarnej koliduje z urządzeniami drenarskimi.

W miejscowości Dobre ul. Targowa:

- na dz. nr 2236 przecina sączek nr 1
- na dz. nr 2239/1 przecina sączek nr 1 i 2
- na dz. nr 2257 przecina sączek nr 22a
- na wysokości działek nr 2264 i 2263 przecina zbieracz „a” o \varnothing 7,5 cm
- na dz. nr 2266 przecina sączek nr 38
- na dz. nr 2243/2 pokrywa się z trasą sączka nr 51
- na dz. nr 2252 przecina sączek nr 61
- na dz. nr 2253 przecina sączek nr 63
- na dz. nr 2258 pokrywa się z trasą sączka nr 69

Ponadto w miejscowości Dobre

- ul. Szkolna sieć kanalizacji sanitarnej krzyżuje się z rowem melioracyjnym oznaczonym symbolem R-B₄.
- ul. Dobrzynieckiego i Kilińskiego z rowem o symbolu R-B₁.
- w miejscowości Zdrojówki z rowem R-1 i R-2.

3. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej naprawy dokonać we własnym zakresie na koszt inwestora.
4. Przejścia sieci pod dnem rowów wykonać metodą przecisku na głębokości minimum 0,8 m, miejsca przejść uporządkować i zabezpieczyć skarpy rowów przed rozmywaniem.
5. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót zgłosić do RZSW w Mińsku Mazowieckim - konserwatora tych urządzeń.
6. Po zakończeniu robót inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przejścia pod dnem rowów przekazać do Inspektoratu WZMiUW w Mińsku Mazowieckim.

Do wiadomości:

1. Inspektorat WZMiUW w Mińsku Mazowieckim

Załączniki: - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Sprawę prowadzi: Marianna Prus

DYREKTOR
Jan Wojtkowski-Paczóski
mgr inż. Jan Wojtkowski-Paczóski

Za zgodność z oryginałem

BPIR I "PROJEKTOR"
inż. Włodzimierz Karpiński
08-110 Siedlce; ul. Okrzejna 55

STAROSTWO POWIATOWE
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Zespół d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kościuszki 3
tel. (0-25) 759-87-50

STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Mińsk Mazowiecki dn. 20.02.2012 r.
05-300 Mińsk Mazowiecki

G. 6630.83.2012

OPINIA NR 83/2012

z dnia 16.02.2012 r.

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: **Dobre, gmina Dobre, ul. Szkolna, Armii Krajowej, Witosa, Słoneczna**
Przedmiot koordynacji: **kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompownie oraz elektroenergetyczne przyłącza kablowe NN do przepompowni, przebudowa wodociągu**
Inwestor: **Gmina Dobre, ul. Kościuszki 3, 05-307 Dobre**
Zlecenie: **z dnia 30.01.2012 r.**

**Zespół d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje projekt pozytywnie wraz z uwagami:**

- 1. W zasięgu drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia ich korzeni, stosując ograniczenia wykopów otwartych.

Jednocześnie informuje się, że:

- 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
- 2. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
- 3. Postępowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287).
- 4. Należy uzyskać zezwolenie na wykonanie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004, poz. 2086).

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Natomiast traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomi zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

Załączniki:

1. Mapa numeryczna w skali 1:500

Z up. Starosty
Krystyła Wilk
Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Za zgodność z oryginałem

BPIR | "PROJEKTOR"
inż. Włodzimierz Kamiński
08-110 Siedlce: ul. Okrzeja 55

**Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
„PROJEKTOR” inż. Włodzimierz Kamiński
08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55**

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim - działając na podstawie art. 3, pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. w Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263), w związku z wnioskiem Biura Projektów i Realizacji Inwestycji „PROJEKTOR” inż. Włodzimierz Kamiński, 08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55, z dnia 12 marca 2012r., (bez sygnatury) po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją, **opiniuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, obejmujący ulice: Słoneczna, Targowa, Witosa, Szkolna, Laszczki, Mickiewicza (przedłużenie ulicy Sienkiewicza i Moniuszki), Kilińskiego i Dobrzynieckiego w miejscowości Dobre oraz w miejscowości Zdrojówki w gminie Dobre, bez zastrzeżeń.**

Uzasadnienie

Projektowana inwestycja będzie polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Dobre, zlokalizowanej w ulicach: Mickiewicza (przedłużenie ulic Moniuszki i Sienkiewicza), Kilińskiego, Dobrzynieckiego, Witosa, Laszczki, Szkolna, Słoneczna, Armii Krajowej, Targowa oraz w miejscowości Zdrojówki, gmina Dobre. Kanalizacja sanitarzna grawitacyjna wykonana zostanie z rur PVC Ø 200 mm typu ciężkiego SN-8 (SDR 34), łączonych na wcisk za pomocą kielicha na uszczelkę gumową. W miejscach planowanych przyłączy oraz zmian kierunku projektuje się studnie rewizyjne Ø 425PP mm oraz studnie żelbetowe średnicy Ø 1200 mm z kręgów betonowych z felcem. Studnie zaopatrzone będą we włazy żeliwne, zatrzaskowe typu ciężkiego D 400 z dwoma ryglami i wkładkami gumowymi. Przewody tłoczne zaprojektowano z rur PE 100 (SDR 26) PN-6 średnicy Ø 110 mm i Ø 90 mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego; będą one zakończone studniami rozprężnymi z kręgów żelbetowych Ø 1200 mm.

Przyjęta technologia wykonania sieci kanalizacyjnej zapewni jej szczelność i brak zagrożenia możliwością infiltracji wód gruntowych do kanałów lub eksfiltracji ścieków do gruntu.

Projektowana kanalizacja zostanie włączona do istniejącej sieci, z której ścieki będą kierowane do oczyszczalni ścieków w miejscowości Zdrojówki, gmina Dobre, posiadającej niezbędną rezerwę do ich przyjęcia.

Projektowana inwestycja przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych:

- 602, 786, 1052/1, 1055/1, 1057/1, 1062/1, 1064/6, 1066/10, 1047/1, 1044/1, 1049/4, 1052/4, 2459 - ulica Szkolna,
- 2422, 2432, 944/2, 953/1 - ulica Słoneczna,
- 2011/3, 939/2 - ulica Armii Krajowej,
- 1064/4, 1062/3, 2462, 1066/6, 1064/10, 1062/4, 2465 - ulica Mickiewicza (przedłużenie ulicy Sienkiewicza i Moniuszki),
- 1350/6, 1350/5, 1350/4, 1350/3, 1350/2, 1350/1, 937/10, 937/11, 937/14, 937/15, 937/12, 936/2, 946/27, 946/27, 946/28, 946/25, 947/1, 947/6, 946/16, 946/13, 946/10, 946/7, 946/4, 946/1, 946/26, 1349, 887, 1088/9, 1088/10, 1088/11, 1100/1, 875/5 - ulica Kilińskiego i Dobrzynieckiego,
- 940/7 - ulica Witosa,
- 470/14, 467/7 - ulica Laszczki,
- 2275, 2273 - ulica Targowa

185, 203, 39, 25/2, 25/3 w Zdrojówkach, gmina Dobre.

Rury i studzienki będą posiadały świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a także odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. Sieć kanalizacyjną (łącznie: sieć główna - 4382m; przewody tłoczne - 1510m; przykanaliki - 124 szt.) zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi, określonymi przez Wójta Gminy Dobre.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Niniejsza opinia jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego opatrzonego klauzulą stwierdzającą zaopiniowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim. Od niniejszej opinii nie służy środek odwoławczy. Załączniki nie pozostają w aktach sprawy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.

W załączeniu:

- 12 egz. projektu budowlanego
- (+ 1 egz. decyzji o opłacie)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim
[Podpis]
lek. med. Jolanta Boruta