


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA WODOCIAGU Z RUR PE



UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu grunt ów spoistych (gliny, iły), piasek ów pylastych i grunt ów skalistych.

MProjekt		08-110 Siedlce ul. Wodniaków 6 m. 9 tel. kom. 505 874 176 www.mprojektkozluk.pl e-mail: michal.kozluk@poczta.fm NIP: 496-015-00-77, REG. 140888244	
OBIEKT			
PROJEKT BUDOWLANY Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Nowa Wieś, Marcelin, gmina Dobrze			
LOKALIZACJA			
m. Nowa Wieś, Marcelin, gmina Dobrze			
INWESTOR			
GMINA DOBRE ul. T. KOŚCIUSZKI 1 05-307 DOBRE			
Zespół projektowy	Imię, Nazwisko nr Upr.	Branża	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Koźluk upr. nr MAZ/0083/PWOS/13	sanitarna	
SPRAWDZIŁ	inż. Włodzimierz Kamiński upr. nr 13/Wa/72	sanitarna	
NAZWA RYSUNKU			
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP			
Branża	Data	Skala	Nr rys.
sanitarna	marzec 2016r.	schemat	13