

Klasyfikacja podana w Tablicach 2+3 dotyczy stropów wykonanych wg opisu p. 3, z nadbetonem grubości 40÷60 mm, wykończonych na dolnej powierzchni tynkiem gipsowym o grubości 15 mm nakładanym na siatkę Rabitza kotwioną do belek sprężonych oraz wykończonych na górnej powierzchni warstwą izolacji ze styropianu o grubości minimum 30 mm wraz z wylewką betonową o grubości minimum 50 mm.

6. Termin ważności klasyfikacji


Podana w p. 5 klasyfikacja ogniowa zachowuje ważność do dnia 05-05-2018 r. pod warunkiem, że w rozwiązaniach materiałowych i konstrukcyjnych stropów nie nastąpią żadne zmiany.

Przedłużenie lub nowelizacja klasyfikacji ogniowej będzie możliwe po przeprowadzeniu badań kontrolnych.

Klasyfikację opracował:



dr inż. Grzegorz Woźniak



Kierownik
Zakładu Badań Ogniowych
dr inż. Paweł Szalik

Załączniki:

Załącznik nr 1. Dokumentacja techniczna elementów systemu Technobeton.