ZASILANIE Z SIECI PGE
OCHRONA PRZY USZKODZENIU - SAMOCZYNNE
WYŁĄCZANIE NAPIECIA W UKŁADZIE TN-C
ZASILANIE Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
OCHRONA PRZY USZKODZENIU - SAMOCZYNNE
WYŁĄCZANIE NAPIECIA W UKŁADZIE TN-S







Opis techniczny:

1. OSZ 26x80+F sk. 1szt
2. OSZi 26x80+F sk. 1szt
3. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 160A 1szt
4. Szyna prądowa PEN 3szt
5. Szyna PEN Cu 40x5 ..... 1szt
6. V-klema z łyżką 6szt
7. Zacisk L 35mm2 ..... 3szt
8. Zacisk N 35mm2 ..... 1szt
9. Szyna montażowa TH35 ..... 1szt
10. Płyta montażowa 23x76x4 ..... 1szt
11. Kątownik perforowany DKP 1szt
12. Uchwyt kabla PUK 1szt

www.bisrol.pl

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobre		Rys. PW-E-04
Adres budowy: Dobre ul. Kościuszki 1, dz. 1261/1,1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006		12.2020
Przedmiot rysunku	Widok tablicy ZK1+SOP	
Projektant:		Sprawdzający:
mgr inż. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19 upr. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i eleketoenergetyczne bez ograniczeń		