

TE4-15	0,7 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:	
TE4-14	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:	
TE4-13	0,4 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:	
TE4-12	0,8 kW	Gniazda komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:	
TE4-11	0,8 kW	Gniazda komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:	
TE4-10	0,8 kW	Gniazda komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:	
TE4-9	0,8 kW	Gniazda komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:	
TE4-8	0,8 kW	Gniazda komputerowe typu DATA	Pomieszczenia:	
		REZERWA		
		REZERWA		
TE4-7	1,4 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:	
TE4-6	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:	
TE4-5	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:	
TE4-4	1,2 kW	Gniazdo zmywarka	Pomieszczenia:	
TE4-3	1,2 kW	Gniazdo lodówka	Pomieszczenia:	
TE4-2	1,0 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:	
TE4-1	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:	

Rozdzielnica IP40 4x18
Pinst.całk.= 16 kW
Pszyt.całk.= 9,6 kW
Jn = 14,9 A

Zasilanie z TG



			REZERWA	
TE4-18	0,2 kW	Oświetlenie ewakuacyjne	Pomieszczenia:	
TE4-17	0,2 kW	Oświetlenie awaryjne	Pomieszczenia:	
			REZERWA	
			REZERWA	
TE4-16	0,6 kW	Oświetlenie podstawowe	Pomieszczenia:	

www.bisrol.pl

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobre		Rys. PW-E-09
Adres budowy: Dobre ul. Kościuszki 1, dz. 1261/1,1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006		12.2020
Przedmiot rysunku	Schemat tablicy elektrycznej TE4	
Projektant:	Sprawdzający:	
mgr inż. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19 upr. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i eleketoenergetyczne bez ograniczeń		