


OZNACZENIA OPRAW

- OPRAWA LED 1150MM 7000LM IP66 840 (43W)
- OPRAWA VESPO LED 1441MM 6100LM PRM MAT IP44 840 (48W)
- OPRAWA DLN 220 LED EVO 220MM 1850LM 840 PRM MAT (15W)
- OPRAWA DLN 220 LED EVO 220MM 2550LM 840 PRM MAT (21W)
- OPRAWA DLN 220 LED EVO 220MM 1550LM 840 PRM MAT (10W)
- OPRAWA DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 22W
- OPRAWA DIONE LED PLUS ASYMMETRIC 3200LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 32W
- SQ 600 LED 3100LM PLX RCR DALI I KL. IP20 592X592MM 840 (29W) CORRIDOR
- SQ 600 LED 3700LM PLX RCR DALI I KL. IP20 592X592MM 840 (37W) CORRIDOR
- COMPACT LED EVO N 42W 840 OPAL DALI I KL
- OPRAWA COMPACT LED EVO N 42W 840 OPAL II KL
- OPRAWA COMPACT LED EVO N 32W 840 OPAL II KL
- OPRAWA COMPACT LED EVO N 52W 840 OPAL II KL
- OPRAWA AWARYJNA OGÓLNA LED 2W 250mm NM AT
- OPRAWA AWARYJNA KORYTARZOWA LED 2W 260mm NM AT
- OPRAWA AWARYJNA 6,8W 388mm AUTOTEST, 1h
- OPRAWA AWARYJNA 1,5W AUTOTEST, 1h piktogram wyjście
- OPRAWA AWARYJNA 1,5W AUTOTEST, 1h piktogram kierunek ewakuacji
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY 16A, 250V
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 16A, 250V
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SCHODOWY 16A, 250V
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V
- GNIAZDO WTYCZKOWE 3xP+N+PE, HERMETYCZNE, 16A, 230V, IP 44
- WYPUST PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO 3F 400V
- WYPUST PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO 230V
- WYŁĄCZNIK P.POZ WG-1S
- KORYTO KABLOWE KOJ200H60/3 + KOJ100H60/3

 www.bisrol.pl	Objekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobre			Rys. PW-E-18
	Adres budowy: Dobre ul. Kościuszki 1, dz. 1261/1,1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006			
	1:100 12.2020			
	Przedmiot rysunku	Rzut piętra - instalacja elektryczna		
	Projektant: mgr inż. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19 upr. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń		Sprawdzający:	