



- SCIANY PROJEKTOWANE
- ZAMUROWANIA
- SCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA

LEGENDA:

- Proj. instalacja c.o. z rur polipropylenowych (zasilanie/powrót)
- Proj. grzejniki płytowy z podejściem dolnym typu V

OZNACZENIA:

- 24 °C Proj. temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach
- 14,7 W Proj. zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu

Nr pom.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. użytkowa m²
101	Komunikacja	gres	112,13
102	Klatka schodowa	gres	25,91
103	Sala posiedzen Referatu Inwestycji	tarkett	36,84
104	Inwestycje	tarkett	14,36
105	Zamówienia publiczne	tarkett	14,93
106	Kierownik Referatu Inwestycji	tarkett	22,2
107	Korytarz	tarkett	19,49
108	Planowanie przestrzenne i ochrona środowisk	tarkett	12,01
109	Zarządzanie drogami i sieciami gminnymi	tarkett	12,27
110	Obrona cywilna	tarkett	12,27
111	Kierownik Referatu oświaty	tarkett	12,27
112	Referat oświaty	tarkett	12,27
113	Referat oświaty	tarkett	12,01
114	Pomieszczenie porządkowe	gres	5,49
115	Toaleta damska personelu	gres	9,37
116	Toaleta męska personelu	gres	8,59
117	Kadry	tarkett	29,41
118	Klatka schodowa	gres	28,37
119	Pomieszczenie techniczne	gres	19,96
120	Archiwum	gres	46,15
121	Szatnia pracowników	gres	11,95
122	Podatki	tarkett	26,14
123	Podatki	tarkett	31,53
124	Przedsiowne/xsero	tarkett	6,1
125	Podatki	tarkett	24,16
126	Kasa	tarkett	6,73
127	Pokój socjalny	gres	14,26
128	Archiwum podręczne	gres	5,24
129	Pokój biurowy	tarkett	21,6
129	Pokój skarbnika gminy	wykładzina dywanowa	21,6
130	Pokój sekretarza gminy	wykładzina dywanowa	20,93
131	Pokój zastępcy wójta gminy	wykładzina dywanowa	34,22
132	Gabinet wójta gminy	wykładzina dywanowa	42,01
133	Aneks kawowy	tarkett	6,25
133	Sekretariat	wykładzina dywanowa	21,22
	<b>Razem</b>		<b>760,24</b>

Rzut I piętra 1:100



Objekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobre		Rys. S4
Adres budowy: Dobre ul. Kościuszki 1, dz. 1261/1, 1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006		1:100 12.2020
Przedmiot rysunku	Rzut piętra - instalacja centralnego ogrzewania	
Projektant: spec. sanitarna mgr inż. Jarosław Sikora Upr. MAZ/0467/POOS/05 MAZ/IS/0280/06	Projektant:	Sprawdzający: spec. sanitarna mgr inż. Mariola Sikora Upr. MAZ/0166/POOS/09 MAZ/IS/0483/09