

MATRYCA STEROWAŃ

Ze względu na możliwość eliminacji fałszywych alarmów, przewiduje się alarmowanie dwustopniowe.

Alarmowanie dwustopniowe zapobiega niepotrzebnemu wzywaniu straży pożarnej.

Zadziałanie czujki automatycznej w obiekcie spowoduje:

1. Sygnalizację optyczną w centrali pożarowej,
2. Wyświetlenie na wyświetlaczu informacji o numerze linii dozoru, numerze czujki, nazwie i numerze zagrożonego pomieszczenia; można więc dokładnie zidentyfikować miejsce zagrożenia pożarem,
3. Sygnalizacja trwa przez okres 60s przeznaczony na zgłoszenie się operatora centrali i potwierdzenie przyciskiem POTWIERDZENIE alarmu I stopnia ,
4. Niezgłoszenie się personelu w tym czasie powoduje włączenie się alarmu II stopnia;
5. Alarm II stopnia to alarm zewnętrzny, który powoduje uruchomienie systemów przeciwpożarowych itp.,
5. Zgłoszenie się personelu przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o okres od 3 min do 10 min.; czas ten jest przeznaczony na dokonanie rozpoznania zagrożenia pożarowego,
6. Jeśli operator nie przeprowadził kasowania przez wciśnięcie przycisku KASOWANIE, po tym okresie czasu nastąpi włączenie alarmu II stopnia,
7. Uruchomienie ręcznego ostrzegawcza pożarowego powoduje natychmiastowy alarm II stopnia.
8. Wzbudzenie dwóch czujek jednocześnie lub prawie jednocześnie powoduje natychmiastowy alarm II stopnia.

Stany alarmowe wymagają od obsługi rozpoznania sytuacji i/lub podjęcia interwencji gaśniczej. W przypadku alarmu fałszywego, instalację należy doprowadzić do stanu dozoru przez skasowanie alarmu centrali

Podczas wystąpienia alarmu II stopnia z dowolnego elementu systemu sygnalizacji pożarowej zostaną wykonane następujące sterowania:

Urządzenie	Lokalizacja	Adres modułu	Rodzaj modułu	Stan normalny modułu	Alarm II st. Moduł
Sygnalizatory wewnętrzne	Kondygnacje - 1 do 4	CSP	SOA	WYŁ	ZAŁ
Sygnalizatory zewnętrzne	elewacja piętro	CSP	SOAZ	WYŁ	ZAŁ
Nadajnik monitoringu pożarowego (UTA)	parter	CSP	NMP	WYŁ	ZAŁ
Centrala oddymiania COD1, kłapa ppoż i drzwi napow.	piętro	CSP	COD1	WYŁ	ZAŁ
Centrala oddymiania COD2, kłapa ppoż i drzwi napow.	piętro	CSP	COD2	WYŁ	ZAŁ
Elektrotrzymacze drzwi CET1, CET2	parter	CSP	2WE/2WY	ZAŁ	WYŁ
Automatyka windowa	parter	CSP	4WE/4WY	ZAŁ	WYŁ
Centrala oddymiania COD3 .kłapa ppoż i drzwi napow	piętro	CSP	CODD3	ZAŁ	ZAŁ
Centrala oddymiania COD4 kłapa ppoż i drzwi napow.	piętro	CSP	CODD4	ZAŁ	ZAŁ